



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

c. a. p. 70024 PROVINCIA DI BARI
DIREZIONE "Assetto e Uso del Territorio"
Servizio Edilizia

Prot. nr 8710 16 MAR. 2011

Ord. Nr. 19

IL SINDACO

A seguito di sopralluogo effettuato in data 02.03.2011 dal personale della Direzione "Servizi Tecnici" Servizio Edilizia presso l'immobile sito in questo Comune alla Via Guardialto c.s. in catasto al Fg. 118 p.lla 50;

LETTO il verbale redatto del personale della Direzione "Servizi Tecnici" Servizio Edilizia dal quale si rileva che si è intervenuti sul posto e, si è verificato che un tratto del muro di contenimento in tufo esistente, denota nella parte centrale uno spanciamento rispetto all'asse verticale verso la strada pubblica, mentre un altro tratto posto più a valle, verso il centro urbano, risulta nella parte superiore fuori asse ed inclinato verso la strada medesima;

VERIFICATO quindi, che il muro di contenimento versa in condizioni di staticità precaria;

CONSIDERATO che esiste la necessità di intervenire, attraverso l'eliminazione immediata delle cause di pericolo e la realizzazione di opere provvisorie atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

CONSTATATO che l'intero muro di contenimento necessita delle verifiche strutturali al fine di predisporre e eseguire le opere definitive di messa in sicurezza;

RITENUTO che in via preventiva è stata individuata la generalità dei presunti proprietari:

Ditta SPORTLAND S.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via Guardialto c.s.;

VISTO l'art.54, secondo comma, del testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18/08/2000;

O R D I N A

alla **Ditta SPORTLAND S.r.l.** con sede in Gravina in Puglia alla Via Guardialto c.s.;

di **PROVVEDERE AD HORAS** al puntellamento delle parti pericolanti del muro di contenimento ed alla esecuzioni di tutte le opere provvisorie necessarie al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

- di **PROVVEDERE IN IMMEDIATA SUCCESSIONE DI TEMPO**, per la parte di propria competenza a proprie cure e spese, mediante l'ausilio di tecnici di fiducia, regolarmente iscritti all'Albo Professionale, alle verifiche strutturali del muro di contenimento nonché alla realizzazione, previo ottenimento di titolo abilitativo, di tutte le opere definitive per la messa in sicurezza dello stesso muro;
- di **TRASMETTERE** specifica attestazione, finalizzata ad accertare l'effettiva esecuzione delle opere, e con allegato collaudo statico,

A V V E R T E

L'interessato che non ottemperando in tempo utile all'ordine ingiunto, sarà lo stesso deferito all'A.G. ai sensi dell'art.650 del C.P. e assoggettato a tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza all'interessato.

Gravina in P. li **16 MAR. 2011**

Il Dirigente
Dott Arch. Felice VOLUCCI



IL SINDACO
on. Giovanni DIVELLA

